

Информация о проверках и предписаниях органов , осуществляющих государственный контроль(надзор) в сфере образования в 2019 году.

| № п/п | Орган государственного контроля(надзора) | Дата начала и окончания проверки | Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки | Вид проверки | Предписание | Отчет о выполнении предписания |
|-------|--|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
| 1. | Главное управление МЧС России по Нижегородской области Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Воскресенскому району | 29.08.2019-25.09.2019г | Распоряжение № 25 от 23.08.2019 года | Плановая, выездная | <p>Постановление о назначении административном наказании за нарушение требований в области пожарной безопасности; Наказание в виде «предупреждения» Выявлены нарушения: 1. люки в лестничной клетке выполнены не противопожарными и имеют предел огнестойкости менее EI 60; 2. отсутствуют специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности; 3. не обеспечено проведение проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода; 4. не обеспечено проведение проверки состояния огнезащитной обработки деревянных стропил и чердачной обрешетки; 5. отсутствие устройств для самозакрывания дверей на лестничных клетках; 6. хранение инвентаря и материалов в лестничной клетке;</p> <p>Постановление по делу об административном правонарушении , Наказание в виде штрафа 10000,00 рублей</p> | Нарушения , выявленные в ходе проверки устранены частично |

| | | | | | | |
|---|--|------------------------|---|--|---|---|
| 2 | Государственная жилищная инспекция Нижегородской области Борский отдел | 10.09.2019 | Приказ от 02.09.2019 года № 515-11-305/2019 | Плановая , выездная | <p>Выявлены нарушения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ненадлежащее содержание контейнерной площадки; 2. отсутствие канализационного люка; 3. скопление мусора на территории; 4. разрушение штукатурного слоя цоколя здания. | Нарушения , выявленные в ходе проверки устранены частично |
| 3 | Государственная жилищная инспекция Нижегородской области Борский отдел | 10.10.2019 | Приказ от 09.10.2019 года № 515-11-352/2019 | Внеплановая, выездная , исполнение предписания (п. 1,2,3) | Нарушений не выявлено | Нарушения по п. 1,2,3 устранены |
| 4 | Территориальный отдел УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в го Семеновский , Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах | 16.09.2019-11.10.2019г | Распоряжение № 19244221 от 28.08.2019 года | Плановая, выездная | <p>Постановление по делу об административном правонарушении , Наказание в виде штрафа 5000,00 рублей и 3000,00 рублей.</p> <p>Выявлены нарушения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. нарушен режим мытья столовой и кухонной посуды; 2. неполное ограждение участка школы; 3. нахождение мусора на территории; 4. не проводится обработка моющими средствами спортивного инвентаря; 5. нерегулируемые стулья за столами с ПЭВМ; 6. наличие грязи между рамами в коридорах; 7. наличие неполного остекления рам в здании начальной школы; 8. отсутствие в помещениях бытовых термометров. | Нарушения частично устранены |